



Jelmagyarázat:

- Hidegvíz vezeték
- Melegvíz vezeték
- Szennyvíz vezeték
- Szigetelt vezeték
- Gömbcsap
- Légbeszívó szelep

Megjegyzés:

- A tervek együtt kezelendők az építész, statikus és elektromos tervekkel, a költségvetéssel és a műszaki leírással.
- Az épületben a vízvezeték padlóban, mennyezet alatt illetve oldalfalban szerelendő.
- A hidegvíz, a melegvíz vezetékeket 13 mm vastag Tubolit DG szigeteléssel kell ellátni.
- A padlóban vetett vízvezeték védőcsőben kell szerelni.
- A szennyvíz vezetékeket KG-PVC vezeték.
- A szennyvíz és csapadékvíz vezetékeket a megadott lejtéssel kell szerelni.
- Lejtés iránya és értéke:

Vízvezeték	→	3‰				
Szennyvíz vezeték	→					
DN	50	63	110	125	160	200
‰	35	30	20	15	10	8

Ezen terv a Szerző Jogi szövege 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-ÉKÉK. A jogok a TERVEZŐ-ÉKÉK. A jogok a TERVEZŐ-ÉKÉK. A jogok a TERVEZŐ-ÉKÉK. A jogok a TERVEZŐ-ÉKÉK. A jogok a TERVEZŐ-ÉKÉK. A jogok a TERVEZŐ-ÉKÉK. A jogok a TERVEZŐ-ÉKÉK. A jogok a TERVEZŐ-ÉKÉK. A jogok a TERVEZŐ-ÉKÉK.		
Megrendelő:	Tiszakanyár Község Önkormányzata Tiszakanyár, Dombóvári út 37	
Munka tárgya:	Egészségügyi központ felújítása Tiszakanyár, Dombóvári út 37/A. Hrsz.:510	Dátum: 2015.05.
Rajz megnevezése:	Vízellátás-Szennyvízelvezetés Függőleges csőterv I.	Méretarány: M=1:50
Tervezők:	BIRÓ ROLAND Építésgépező mérnök GT-15-0655	Rajzszám: GV-02