


Jelmagyarázat:

- Fűtés előremenő vezeték
- Fűtés visszatérő vezeték
- Golyóscsap
- Hőszigetelés

Megjegyzés:

A kazánházi vezeték anyaga Geberit Mapress szénacél cső.
A fűtési vezetékeket 13 mm vastag Tubolit DG szigeteléssel kell ellátni.



Ezen terv a Szerző Jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvényben meghatározott szerzői jogvédelem alá tartozik. A jogok a TERVEZŐ-é. A jogosult hozzájárulása nélkül az anyag bármely formában történő másolása, A jogserő cselekményekkel szemben az igény érvényesítésének a jogát fenntartjuk. sokszorosítása, közreadása, átruházása, közzététele és átdolgozása a TERVEZŐ hozzájárulása nélkül TILOS!		
Megrendelő:	Tiszakanyár Község Önkormányzata Tiszakanyár, Dombrádi út 37	
Munka tárgya:	Egészségügyi központ felújítása Tiszakanyár, Dombrádi út 37/A. Hrsz.:510	Dátum: 2015.05.
Rajz megnevezése:	Központi fűtési terv Pince szinti alaprajz	Méretarány: M=1:50
Tervezők:	BÍRÓ ROLAND Épületgépész mérnök GT-15-0655	Rajzsám: GF-01